

2.13. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA STROPÓW:

- Dopuszczalne rozwiązanie - strop RECTOR pod warunkiem zachowania grubości stropu (25 ± 1 [cm]).
- Ewentualną różnicę w grubości kompensować zmianą grubości warstwy styropianu na stropie,
- Zastosowanie powyższego rozwiązania wymaga też wykonania dla stropu nad parterem i piętrami powtarzalnymi wieńców.
- Nad ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi wykonać wieńce $h = 33$ [cm] i $b = 25-40$ [cm] w zależności od grubości ściany konstrukcyjnej.
- Wieńce zewnętrzne zbrojone $4 \times \varnothing 12 + 1 \times \varnothing 10$ z strzemionami $\varnothing 6$ co 30[cm].
- Wieńce wewnętrzne zbrojone $6 \times \varnothing 12$ z strzemionami $\varnothing 6$ co 30[cm].
- Szczegółowe rozwiązania konstrukcji przęseł i ich zbrojenia wg wytycznych podanych przez producenta.